



МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«ЛУГАНСКИЙ  
НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ,  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»  
(ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ»)

Тимирязева ул., д.50, г. Луганск, г.о. Луганский,  
Луганская Народная Республика, 291021,  
тел. +7(8572) 34 68 92, E-mail: [mail@csmlg.org](mailto:mail@csmlg.org)  
ОГРН 1229400057886, ИНН 9402008327.  
КПП 940201001

28.11.2023 № 1945/08  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям предприятий,  
юридическим лицам,  
индивидуальным  
предпринимателям и частным  
лицам

### ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Заказчик ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ» для определения начальной (максимальной) цены договора просит предоставить ценовую информацию (коммерческое предложение) на оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования, находящегося на объектах в г.Луганске и в г.Стаханове.

Проведение закупки, заключение договора запланировано на декабрь 2023 года.

Требования к закупаемым услугам представлены в Приложении №1 к настоящему запросу.

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:

Порядок предоставления услуги (периодичность)	Услуга предоставляется в январе, феврале, марте, апреле, октябре, ноябре, декабре 2024 г.
Порядок и сроки оплаты	Безналичная форма, оплата по факту оказания услуг в течение 7-ми (семи) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) без замечаний Заказчика
Место предоставления услуги	ЛНР, г.о.Луганский, г.Луганск, д.Тимирязева, д.50 ЛНР, г.о.Стахановский, г.Стаханов, проспект Ленина, 34/1
Обеспечение исполнения договора	Не требуется
Иные условия (указать при необходимости, если такие условия)	

В коммерческом предложении просим указать:

- характеристики услуги в соответствии с данным запросом;
- цену за единицу услуги;
- общую стоимость услуг (цену договора);
- срок действия предложения о цене;
- страну происхождения запчастей и расходных материалов.

Просим предоставить заверенные копии:

- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- специального разрешения/лицензии (при наличии).

В коммерческом предложении необходимо указать, является Исполнитель плательщиком НДС или нет (на каком основании согласно статьи Налогового Кодекса).

Если Исполнитель не согласен с условиями исполнения договора, указанных Заказчиком, просим в коммерческом предложении указать свои предложения по условиям исполнения договора.

Информацию просим представить в виде официального письма за подписью уполномоченного лица в срок не позднее 01 декабря 2023г на электронную почту [mail@csmlg.org](mailto:mail@csmlg.org). или по адресу г. Луганск, ул. Тимирязева, д. 50.


Запрос на предоставление ценовой информации направляется в соответствии с ч.5 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ, п.3.10 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567, и не является закупкой и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Приложения: Техническое задание в 1 экз.

Заместитель директора по инженерно-эксплуатационной части

  
А.С.Алексашин

Исп. Драч А.Ю, тел.34-68-03  
Шапоренко Н.О.





**Техническое задание  
на техническое обслуживание газового оборудования  
(г. Луганск, г. Стаханов)**

**Наименование Заказчика (полное, краткое):** ГУП ЛНР  
«ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ»

**Адрес электронной почты:** : [mail@csmlg.org](mailto:mail@csmlg.org).

**Место нахождения:** ЛНР, г.о.Луганский, г.Луганск, д.Тимирязева, д.50  
ЛНР, г.о.Стахановский, г.Стаханов, пр. Ленина, 34/1

**Предмет закупки:** Техническое обслуживание (ТО) газового оборудования (г. Луганск, г. Стаханов).

**Технические, особые и иные условия:**

Перечень оборудования для технического обслуживания в г. Луганск:

- котел BONGAS 2/9 (Мощность-150 кВт.)-2 шт.,
- котел Therm DUO-2 (Мощность-100 кВт.)-2 шт.

№ п/п	Перечень мероприятий по техническому обслуживанию газового оборудования
1	Проверка давления газа перед котлами
2	Проверка герметичности водяных коммуникаций котельной
3	Проверка обмыливанием герметичности газовых коммуникаций котельной. Утечки не допускаются.
4	Проверка работы автоматики безопасности котла (котлов)
5	Проверка расхода газа
6	Производить проверку на равномерность распределения нагрузки на котлы при их групповой установке.
7	Произвести разборку газовой автоматики с последующей сборкой. При этом очищать газовый фильтр и внутренние полости корпусов, проверять и, при необходимости, заменить уплотняющие прокладки и кольца.
8	Произвести снятие газогорелочного устройства, прочистить сопла основных горелок и продуть секции горелок (прочистить дымогарные трубы и турбоизоляторы).
9	Произвести прочистку сопла запальной горелки, продуть сопло и трубку запальника. Прочистить и продуть воздухопровод.
10	Произвести проверку работоспособности сигнализатора газа.
11	Произвести очистку камеры сгорания от сажи и иных отложений.
12	Произвести проверку на наличие накипи в теплообменнике. Имеющуюся накипь удалить.

Перечень оборудования для технического обслуживания в г. Стаханов: котел Herman 24 Se «SUPERMICRA» (Мощность-24 кВт.)-1 шт.

№ п/п	Перечень мероприятий по техническому обслуживанию газового оборудования
1	Проверка давления газа перед котлами
2	Проверка герметичности водяных коммуникаций котельной
3	Проверка обмыливанием герметичности газовых коммуникаций котельной. Утечки не допускаются.
4	Проверка работы автоматики безопасности котла (котлов)
5	Проверка расхода газа
6	Производить проверку на равномерность распределения нагрузки на котлы при их групповой установке.
7	Произвести разборку газовой автоматики с последующей сборкой. При этом очищать газовый фильтр и внутренние полости корпусов, проверять и, при необходимости, заменить уплотняющие прокладки и кольца.
8	Произвести снятие газогорелочного устройства, прочистить сопла основных горелок и продуть секции горелок (прочистить дымогарные трубы и турбоизоляторы).
9	Произвести прочистку сопла запальной горелки, продуть сопло и трубку запальника. Прочистить и продуть воздуховод.
10	Произвести проверку работоспособности сигнализатора газа.
11	Произвести очистку камеры сгорания от сажистых и иных отложений.
12	Произвести проверку на наличие накипи в теплообменнике. Имеющуюся накипь удалить.

**Условия, место и срок оказания услуг:**

Качество, технические характеристики услуг и иные показатели должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, условиям Технического задания.

**Требования к исполнителю:**

- наличие квалифицированных работников (специалистов), которые допускаются к выполнению работ на объектах Заказчика, прошедших профессиональную подготовку в соответствии с требованиями действующего законодательства;